

بعض الاعطال اللي ممكن تقابلك خاصة بأجهزة يونيون اير

اعطال جهاز التكييف يونيون اير (Union AIR) .

العطل	لميه البيان	سبب العطل
E1	لميه الباور تضى، وتنطفى، على شكل وميض	عطل في حساس الغرفه
E2	لميه الباور + لميه النوم تضى وتنطفى، على شكل وميض	عطل في حساس الميخر
E3	لميه الباور تضى، وتنطفى، على شكل وميض	عطل في حساس الوحده الخارجيه
E4	لميه الباور + لميه التبريد تضى وتنطفى، على شكل وميض	عطل ادى الى فصل الكباس
E5	لميه الباور + لميه التبريد تضى وتنطفى، على شكل وميض	<ul style="list-style-type: none">• الميخر لا يبرد جيدا نتيجة : 1- نقص في شحنه غاز التبريد 2- انسداد فلتر الهواء . 3- انسداد زعانف الميخر بالأتربة .• تلف في حساس الميخر .• ارتفاع او انخفاض الفولت .